

**Honeywell**

Vyhlásenie o zhode EÚ

V súlade s normou EN ISO/IEC 17050-1:2010

FS20X

Číslo vyhlásenia: 2004Y0061_03_SK

Popis: Širokopásmový infračervenýTM/UV detektor ohňa a plameňov

Zamýšľané použitie: Detekcia požiaru v priemyselnom využití a certifikácia na využitie v potencionálne výbušných prostrediach

Výrobca: Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd. Lincolnshire, Illinois 60069. USA

Obchodná spoločnosť: Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2, 8604 Hegnau, Švajčiarsko

Týmto vyhlasujeme, že produkt určený vyššie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc EÚ a spĺňa tak podmienky na voľný pohyb na trhoch, ktoré vytvárajú Európsku úniu (EÚ) a Európsky hospodársky priestor (EHP). Vydanie tohto vyhlásenia je výhradnou zodpovednosťou výrobcu.

Smernica ATEX 2014/34/EÚ

ATEX o nebezpečných látkach

Notifikovaný orgán: FM Approvals
1 Windsor Dials, Berkshire. SL4 1RS Spojené kráľovstvo

Číslo notifikovaného orgánu: 1725

Číslo certifikátu ES: FM14ATEX0058X

Spĺňa požiadavky normy:

EN 60079-0:2012

EN 60079-1:2014

EN 60079-31:2014

Výbušné prostredia. Všeobecné požiadavky

Výbušné prostredia. Ochrana zariadení pevnými uzávermi „d“

Výbušné prostredia. Ochrana zariadení pred vznietením prachu pomocou uzáveru „t“

Schválenie typu:  II 2 G Ex db IIC T6...T4 Gb IP66
II 2 D Ex tb IIIC T135° C Db IP66

Zabezpečenie kvality výroby

Notifikovaný orgán: FM Approvals
1 Windsor Dials, Berkshire. SL4 1RS Spojené kráľovstvo

Číslo notifikovaného orgánu: 1725

Číslo certifikátu ES: FM14ATEXQ0062

Spĺňa požiadavky normy:

EN ISO/IEC 80079-34:2011 Výbušné prostredia. Využitie systémov kvality na výrobu zariadení



Nariadenie o stavebných výrobkoch (CPR) 305/2011

Notifikovaný orgán: LPCB
Bucknall Lane, Garston, Watford, Hertfordshire WD25 9XX. Spojené
kráľovstvo

Číslo notifikovaného orgánu: 0832

Číslo certifikátu ES: 0832-CPR-F0515

Spĺňa požiadavky normy: EN 54-10:2002 Systémy detekcie požiaru a požiarneho poplachu – časť 10: Plameňové hlásiče

Smernica EMC 2014/30/EÚ

Spĺňa požiadavky normy: EN 50130-4:2011 Poplašné systémy – časť 4: Elektromagnetická kompatibilita – norma skupiny
výrobkov: Požiadavky na odolnosť komponentov požiarnych systémov,
zabezpečovacích systémov a systémov privolania pomoci

Podpis:

Meno:

Edward Bianchina
Vedúci pracovník v oddelení kvality

Dátum: 20. apríla 2016

V zastúpení spoločnosti:

Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd. Lincolnshire, Illinois 60069 USA