



Prohlášení o vlastnostech EU

Podle nařízení EU o stavebních výrobcích č. 305/2011

FS24X-9

- Jedinečné identifikační kódy výrobků: Detektor plamene FS24X-9
- Typová čísla: FS24X-9
Popis: Širokopásmový IR / UV detektor plamene
- Účel použití: Systémy detekce požáru a požárního poplachu instalované v budovách a jejich okolí
- Výrobce: Honeywell Analytics Inc.
405 Barclay Blvd. Lincolnshire. IL 60069 USA.
- Obchodní společnost: Life Safety Distribution GmbH
Javastrasse 2, 8604 Hegnau. Švýcarsko
- Systém posouzení: Systém 1
- Notifikovaný orgán: LPCB
Číslo notifikovaného orgánu: 0832
Číslo certifikátů EU: 0832-CPR-F0515
- Evropské technické posouzení: TE285210
Reference:
- Deklarované vlastnosti:

EN 54-10: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – HLÁŠIČE PLAMENE. BODOVÉ HLÁŠIČE		
Ustanovení	Obecné požadavky	Vlastnosti
4,1	Soulad	Vyhovuje
4,2	Klasifikace	Třída 1
4,3	Individuální aktivace poplachu	Vyhovuje
4,4	Připojení pomocných zařízení	Vyhovuje
4,5	Monitorování snímatelných hlásičů	Vyhovuje
4,6	Výrobní nastavení	Vyhovuje
4,7	Místní nastavení citlivosti	Vyhovuje
4,8	Dokumentace	Vyhovuje
4,9	Dodatečné požadavky na hlásiče řízené softwarem	Vyhovuje
Zkoušky		
5,2	Reprodukovatelnost	Vyhovuje
5,3	Opakovatelnost	Vyhovuje
5,4	Směrová závislost	Vyhovuje
5,5	Požární citlivost	Vyhovuje
5,6	Oslnění	Vyhovuje
5,7	Suché teplo (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,8	Chlad (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,9	Vlhké teplo cyklické (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,10	Vlhké teplo konstantní (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,11	Koroze oxidem siřičitým (SO ₂) (zkouška odolnosti)	Vyhovuje
5,12	Ráz (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,13	Úder (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,14	Vibrace sinusové (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,15	Vibrace sinusové (zkouška odolnosti)	Vyhovuje
5,16	Kolísání parametrů napájení (provozní zkouška)	Vyhovuje
5,17	Elektromagnetická kompatibilita (EMC), zkoušky odolnosti (provozní)	Vyhovuje

- Vlastnosti produktu uvedeného v bodech 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi v bodě 9.
Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podpis:

Jméno: Edward Bianchina
2016

Datum: 20. dubna

Vedoucí pracovník pro kvalitu



Jménem a v zastoupení společnosti:
60069 USA

Honeywell Analytics Inc.

405 Barclay Blvd. Lincolnshire, Illinois