

DOP 0786-CPD-21130**FAAST 8100E****Vyhlásenie o parametroch****Slovenčina****2**

V súlade s nariadením EÚ o stavebných výrobkoch č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód produktu: FAAST
2. Typové číslo: 8100E
Opis: Nasávací hlásič dymu
3. Účel použitia: Systémy detekcie požiarov a požiarnej poplašnej signalizácie namontované v budovách a ich okolí
4. Výrobca: System Sensor
3825 Ohio Avenue
St Charles
IL 60174
USA
5. Predajca: System Sensor Europe Life
Safety Distribution AG
Javastrasse 2
8604 Hegnau
Švajčiarsko
6. Systém hodnotenia: Systém 1
7. Oboznámený orgán: VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamerstraße 174
D-50735 Köln
Nemecko

Číslo oboznámeného orgánu: 0786
Číslo certifikátu EÚ: 0786-CPD-21130
8. Ref. č. európskeho technického hodnotenia: Neuvádza sa
9. Deklarované parametre:

EN 54-20: Systémy detekcie požiarov a požiarnej poplašnej signalizácie – nasávacie hlásiče dymu		
Článok	Základná charakteristika	Hodnotenie parametrov
5.1	Súlad	Splnené
5.2	Vizuálna indikácia jednotlivých poplašných signalizácií	Splnené
5.3	Pripojenie pomocných zariadení	Splnené
5.4	Nastavenia od výrobcu	Splnené
5.5	Nastavenie reakčných charakteristík priamo na mieste použitia	Splnené
5.6	Odozva na pomaly sa rozvíjajúce požiare	Splnené
5.7	Mechanická odolnosť potrubia	Splnené
5.8	Hardvérové komponenty a dodatočné detekčné prvky vo vzorkovači	Splnené
5.9	Monitorovanie prietoku vzduchu	Splnené
5.10	Napájací zdroj	Splnené
5.11	Údaje	Splnené
5.12	Dodatočné požiadavky týkajúce sa softvérového riadených hlásičov	Splnené
6.1	Všeobecné	Splnené
6.2	Opakovateľnosť	Splnené
6.3	Reprodukovateľnosť	Splnené
6.4	Výkyvy parametrov napájania	Splnené
6.5	Suché teplo (prevádzkové)	Splnené
6.6	Chlad (prevádzkový)	Splnené
6.7	Vlhké teplo, stabilný stav (prevádzkové)	Splnené
6.8	Vlhké teplo, stabilný stav (výdrž)	Splnené
6.9	Korózia vplyvom oxidu siričitého (SO ₂) (výdrž)	Splnené
6.10	Otrasy (prevádzkové)	Splnené
6.11	Nárazy (prevádzkové)	Splnené
6.12	Vibrácie, sínusové (prevádzkové)	Splnené
6.13	Vibrácie, sínusové (výdrž)	Splnené
6.14	Skúšky elektromagnetickej kompatibility (EMC) – odolnosť voči	Splnené
6.15	Citlivosť detekcie požiaru	Splnené
7	Klasifikácia a označenie.	Splnené
8	Označenie	Splnené

Ref. č. vyhlásenia: 0786-CPD-21130

Revízia 02

Dátum: 03.08.2015

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto vyhlasujeme, že produkt identifikovaný vyššie spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES, je teda spôsobilý na voľné šírenie v rámci trhov Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP):

- **Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES**
- **EN 50130-4: 2015-04**
EN 55022: 2011-12
EN 61000-4-3: 2011-04
- **ROHS – smernica 2011/65/EÚ**

Podpis osoby poverenej zastupovaním spoločnosti System Sensor

Janeth McClure

Janeth McClure
Hlavný technik pre zabezpečenie súladu s regulačnými pravidlami