

Vyhlásenie o parametroch č.: 0832-CPD-0142

Identifikačný kód produktu:

Symphoni High Output & WP

Typové číslo, číslo série alebo výrobné číslo, prípadne akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11(4):

SY/HO

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Systémy detekcie požiarov a požiarnej poplašnej signalizácie

Názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa požiadaviek uvedených v článku 11(5):

Cooper Fulleon Limited, Llantarnam Park, Cwmbran, South Wales, NP44 3AW

V prípade potreby meno a adresa zástupcu s poverením na vykonávanie úloh uvedených v článku 12(2):

Neuvádza sa

Systém alebo systémy hodnotenia a overenia nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V:

Systém 1

V prípade vyhlásenia o parametroch stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

BRE, Garston, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX, United Kingdom.

spoločnosť vykonala typové skúšky a počiatočnú technickú kontrolu výrobného závodu a riadenia továrenskej výroby s hodnotením na základe priebežného monitorovania, schválila riadenie továrenskej výroby podľa systému 1 a vydala ES vyhlásenia o zhode:

0832-CPD-Q142

Cooper Fulleon Ltd
Llantarnam Park,
Cwmbran, South Wales,
NP44 3AW Tel: +44 (0)
1633 628526 Fax: +44 (0)
1633 866346 Emai:
info@fulleon.co.uk Web:
www.cooperfulleon.com

Deklarované parametre:

Všetky požiadavky vrátane všetkých základných charakteristík a príslušných parametrov použitia na určený účel alebo účely stanovené v bode č. 3 vyššie sú v súlade s požiadavkami harmonizovaných noriem uvedenými v tabuľke nižšie.

Základné charakteristiky	Hodnotenie parametrov	Harmonizovaná technická norma
		EN54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006
Parametre v podmienkach požiaru	Splnené	4.2, 4.3, 5.2, 5.3
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči teplote	Splnené	5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti	Splnené	5.8, 5.9, 5.10
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii	Splnené	5.11
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči otrasom a vibráciám	Splnené	5.12 až 5.15
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita	Splnené	5.16
Stabilita prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči prieniku	Splnené	5.17

Parametre produktu identifikovaného v bodoch č. 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným parametrom uvedeným v bode č. 9.

Za vydanie tohto vyhlásenia o parametroch zodpovedá výlučne výrobca uvedený v bode č. 4. Podpis osoby poverenej zastupovaním spoločnosti Cooper Fulleon Limited:



26. júna 2013 – Cwmbran
Dátum a miesto podpisania

Pán Philip Williams, vedúci oddelenia