

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

č. DoP-2013002

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:   | L-VCM6A/EN, LSC-606<br>L-VCM6A/EN(C), LSC-606/DC<br>L-VCM6B/EN, LSC-506<br>L-VCM6B/EN(C), LSC-506/DC<br>L-VWM06A/EN&582470<br>L-VWM06A/EN(C)&582478      |
| 2. | Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4: | L-VCM6A/EN, LSC-606<br>L-VCM6A/EN(C), LSC-606/DC<br>L-VCM6B/EN, LSC-506<br>L-VCM6B/EN(C), LSC-506/DC<br>L-VWM06A/EN&582470<br>L-VWM06A/EN(C)&582478      |
| 3. | Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:                                | Reproduktory pre systém hlasovej signalizácie požiaru pre elektrickú požiarnu signalizáciu v budovách  |
| 4. | Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:                       | Life Safety A/V (Guangzhou) Co., Ltd.<br>1 – 2 poschodie, budova 3, č. 257, Junye Road Guangzhou GETDD East 510530, Čína                                 |
| 5. | V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:                           | Honeywell Life Safety<br>12 Clintonville Road, Northford, CT06472, Spojené štáty americké  |
| 6. | Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:   | Systém 1   |
| 7. | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  | <b>Intertek Testing &amp; Certification Limited</b><br>Intertek House, Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB, Veľká Británia<br>Akreditácia č. 0359 |
|    | Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné:   | 0359-CPR-00138, 0359-CPR-00174   |
|    | vykonan v systéme   |  |
|    | a vydala  |  |
| 8. | V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:                                  | Neuplatňuje sa   |

9. Deklarované parametre:

Všetky požiadavky vrátane všetkých podstatných vlastností a zodpovedajúcich parametrov zamýšľaného použitia alebo použitia uv v bode 3 vyššie boli určené tak, ako sa uvádza v harmonizovanej európskej technickej norme uvedenej v tejto tabuľke.

Tabuľka parametrov pre normu EN 54-24:2008 Harmonizovaná technická špecifikácia			
Podstatné vlastnosti	Parametre	Doložky	Poznámky
Výkon pri požiari.	Spĺňa	4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5	a
Prevádzková spoľahlivosť	Spĺňa	4.3, 4.4, 4.5, 5.6, 5.18	b
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči teplote	Spĺňa	5.7, 5.8, 5.9	b, c
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči vlhkosti	Spĺňa	5.10, 5.11, 5.12	b, c
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči korózii	Spĺňa	5.13	
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči nárazom a vibráciám	Spĺňa	5.14, 5.15, 5.16, 5.17	
<b>Poznámky:</b> a. Má sa za to, že výrobky, na ktoré sa táto norma vzťahuje, vyšlú v prípade požiaru signalizáciu ešte pred tým, ako sa požiar rozšíri natoľko, aby ovplyvnil ich fungovanie. Z toho dôvodu neexistuje žiadna požiadavka na ich fungovanie v prípade ich vystavenia priamemu požiaru. b. V prípade doložiek 5.7, 5.9, 5.10 a 5.18 sa uplatnilo kondicionovanie typu A. c. Doložky 5.8 a 5.12 sa neuplatňujú na reproduktory typu A.			

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.  
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

  
Honeywell Life Safety

12. decembra 2013